

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :**

R.P.E. S.r.l.
Via S. Ambrogio 1/3/5
22070 CARBONATE (CO)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Electrovanne R series Flow Sensor

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **17 ACC NY 284**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 12 au 19 Septembre 2017
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 12 to 19, 2017

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.
The migration test do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

ELECTROVANNES RPE

Références / References : (4 articles)

R series Flow Sensor
R series Pressure Restrictor
R series Filter
3rd series Irrigation

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 21 septembre 2017

Date d'expiration / Expiry date : 21 septembre 2022

Commentaires / Comments : /

Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex – T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70